



02 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR  
esc: 1/75      área: 191,58m²

LEGENDA ELÉTRICO

- LUMINÁRIA LED (C=CIRC.,R=RETORNO,P=POT.)
  - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,50m DO PISO ACABADO
  - QUADRO DE MEDIDORES 1,50m DO PISO ACABADO
  - TOMADA ALTA 2,20m DO PISO ACABADO
  - TOMADA MÉDIA 1,00m DO PISO ACABADO
  - TOMADA BAIXA 0,40m DO PISO ACABADO
  - TOMADA TELEFONE 0,40m DO PISO ACABADO
  - INTERRUPTOR SIMPLES 1,00m DO PISO ACABADO
  - INTERRUPTOR DUPLO 1,00m DO PISO ACABADO
  - INTERRUPTOR TRIPLO 1,00m DO PISO ACABADO
  - TUBULAÇÃO QUE SOBE
  - TUBULAÇÃO QUE DESCE
  - CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
  - ELETRODUTO 1POL EMBUTIDO NO TETO OU LAJE
  - ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE 3/4
- OBS.: VERIFICAR CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS  
ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø25mm (3/4")

QUADRO DE CARGAS 380/220 V								
CIRC. N°	ILUMINAÇÃO LED 60w	TOMADAS		CHUV.	AC	CARGA w	FIO mm2	DISJ. A
1	10	2	—	—	—	800	2,5	20
2	—	10	1	—	—	1600	2,5	20
3	13	—	—	—	—	780	4	30
4	7	—	—	—	—	420	2,5	20
5	—	12	2	—	—	2400	4	25
6	—	16	2	—	1	2800	2,5	20
7	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
8	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
9	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
10	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
11	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
12	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
13	—	—	—	—	1	1000	2,5	20
13	—	—	—	—	1	1125	4	25
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA						14725	10,0	50

OBS.: FORNECIMENTO TIPO TRIFÁSICO  
OS DIJUNTORES DE TOMADAS DEVEM SER D.R.

APROVAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA      APROVAÇÃO ENGENHEIRO DESIGNADO PELA VISA

AGENTE FISCAL SANITÁRIO  
JOÃO DILAMAR G. DA SILVA  
CPF 704.854.530-53

ENGENHEIRO CIVIL

OBRA      POSTO DE SAÚDE LAGOÃO

ENDEREÇO DA OBRA      AV. THOMÁS COSTA, 465- BAIRRO CENTRO - LAGOÃO/RS

PROJETO      PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

ETAPA      PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO      PLANTA FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO      RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITO NÉLIO FORNARI  
CNPJ PREFEITURA 92.406.289/0001-61

CARLOS HEITOR DOS REIS KROTH  
CREA/RS 260426

Declaro que as informações contidas em projeto atendem as normas e legislações vigentes. Direitos autorais reservados conforme art. 184 do Código Penal.

ÁREA TOTAL	340,83m²	ESCALA	Indicada	DATA	DEZ-2025
------------	----------	--------	----------	------	----------

ARQUIVO	ARQ.EXE_POSTO DE SAÚDE LAGOÃO.dwg	PRANCHA	ELETRO- 01
---------	-----------------------------------	---------	------------